

AJAX

“AS MANUFACTURING” LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukraine
Registered in Ukraine: 42593133

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az építési termékekről szóló 305/2011/EU rendelet szerint
No 1922-CPR-2478
(1. kiadás)

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Termék neve:

EN54 Fire ReX Jeweller, model FRX.54.J-000-EU

Márka:

AJAX

2. Rendeltetésszerű felhasználás(ok):

Tűzérzékelő és –jelző rendszerek. Tápellátási eszközök.

Bemeneti/kimeneti eszközök. Rádiókapcsolatot használó alkatrészek.

3. Gyártó:

“AS MANUFACTURING” LLC S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukraine

4. Meghatalmazott képviselő:

AJAX SYSTEMS POLAND SP. z o.o., 12/14 Grzybowska St., apt. B-5, 00-132 Warsaw, Poland

5. A teljesítmény-állandóság értékelésére

szolgáló rendszer:

1

6. Harmonizált szabvány(ok):

EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006, EN 54-18:2005, EN 54-18:2005/AC:2007, EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012

Bejelentett szervezet:

1922 DEDAL, Attestation & Certification

7. A teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006		
A tápegység teljesítménye	Megfelelt	4, 5, 6
Működési megbízhatóság	Megfelelt	4, 5, 6, 7, 8
Működési megbízhatóság időtartama, hőmérséklet-tűrés	Megfelelt	9.5
Működési megbízhatóság időtartama, rezgésállóság	Megfelelt	9.7, 9.8, 9.15
Működési megbízhatóság időtartama, elektromos stabilitás	Megfelelt	9.9
Működési megbízhatóság időtartama, nedvességtűrés	Megfelelt	9.6, 9.14
EN 54-18:2005, EN 54-18:2005/AC:2007		
Válasz késleltetés (válaszidő)	Megfelelt	5.2
Teljesítmény tűz esetén	Megfelelt	5.1.4

Működési megbízhatóság	Megfelelt	5.1.4
Működési megbízhatóság időtartama, hőmérséklet-állóság	Megfelelt	5.3, 5.4
Működési megbízhatóság időtartama, rezgésállóság	Megfelelt	5.8, 5.9, 5.10, 5.11
Működési megbízhatóság időtartama, nedvességtűrés	Megfelelt	5.5, 5.6
Működési megbízhatóság időtartama, korrózióállóság	Megfelelt	5.7
Működési megbízhatóság időtartama, elektromos stabilitás	Megfelelt	5.2, 5.12
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Teljesítmény tűz esetén	Megfelelt	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Válasz késleltetés (tűzre adott válaszüdő)	Megfelelt	8.2.3, 8.2.6
Működési megbízhatóság	Megfelelt	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6
	N/A	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5
Működési megbízhatóság időtartama és válasz késleltetés, hőmérséklet-állóság	Megfelelt	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Működési megbízhatóság időtartama, rezgésállóság	Megfelelt	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Működési megbízhatóság időtartama, nedvességtűrés	Megfelelt	8.3.12, 8.3.14
	N/A	8.3.13
Működési megbízhatóság időtartama, korrózióállóság	Megfelelt	8.3.15
Működési megbízhatóság időtartama, elektromos stabilitás	Megfelelt	8.3.20

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendelettel összhangban, a fent azonosított gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra.

A gyártó nevében aláírta:

Sergii Kuraksa

Meghatalmazott a megbízási engedély alapján

Kijev, Ukrajna,

2025 November 10.

